

## Акт готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 000115542 от 01.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЭУ № 8 ООО «ПетербургГаз»:

мастер Колосовская Татьяна Владимировна

и представитель ГБДОУ №4. Богатчук Н.В.

составили настоящий акт о том, что при приёмке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период по адресу: г. Санкт-Петербург, Железноводская улица, дом 50, литера А

1. Имеются в наличии в соответствии с Приложением № 13 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7 по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону:

1.1. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, проверку дымовых и вентиляционных каналов и выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону, из числа лиц прошедших обучение и сдавших экзамены по «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 №542. \_\_\_\_\_

**Да**

1.2. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) с результатами ежедневной проверки на загазованность подвалов зданий расположенных на расстоянии до 50 м в обе стороны от подземного газопровода. \_\_\_\_\_

**Да**

1.3. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) для регистрации результатов осуществления своевременной проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов. \_\_\_\_\_

**Не требуется**

1.4. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. \_\_\_\_\_

**Не требуется (ГБДОУ №4)**

1.5. Заборные штуцера диаметром 25 мм для отбора проб на загазованность из каждого отсека подвалов зданий, расположенных на расстоянии от газопровода на расстоянии до 50 метров \_\_\_\_\_

**Да**

1.6. Информация в парадных зданиях о телефонах аварийной газовой службы ООО «ПетербургГаз» «04» и Контакт-центра (горячая линия) т.104 (с мобильных телефонов) \_\_\_\_\_

**Да**

2. Обеспечены в соответствии с Приложением № 13 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7 по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону:

2.1. Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалах зданий, уплотнение мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий \_\_\_\_\_

**Да**

2.2. Надлежащее состояние подвалов, технических коридоров и подполий зданий, постоянное функционирование электроосвещения и вентиляции \_\_\_\_\_

2.3. Продухи в подвалах и технических подпольях, не имеющих вытяжной вентиляции \_\_\_\_\_

Да

2.4. Установка сигнализаторов загазованности в общественных зданиях с массовым скоплением людей (для учебных, лечебных и зрелищных учреждений, общежитий и др.) \_\_\_\_\_

Да

2.5. Наличие отверстий в крышках колодцев диаметром не менее 15-20 мм для проверки колодцев на загазованность без снятия крышек \_\_\_\_\_

Да

2.6. Постоянно поддерживать в исправном состоянии указательные знаки расположения колодцев подземных коммуникаций. \_\_\_\_\_

Да

2.7. Устранение замечаний, выявленных ГРО (нарушение охранных зон газопровода, прочие замечания – работа по уведомлениям). \_\_\_\_\_

Не требуется

Здание к зиме принято (фактическая дата) 01.07.2022

Здание к зиме не принято (повторная дата) \_\_\_\_\_

Представитель ПЭУ № 8 ГРО «Петербурггаз» мастер

 **Производственно-эксплуатационное управление № 8**  
Колосовская Татьяна Владимировна

Представитель – владелец здания

Богатчук Н.В.

