

АКТ

технического освидетельствования теплотребляющей установки потребителя

Санкт-Петербург/Ленинградская область

01.04.2022 г.

Настоящий акт составлен контролером 4 го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Федорова О.В.

(фамилия, имя, отчество)

в присутствии инж. ООО «АТЭС Сервис» Мухомов А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок потребителя: ТБДОУ №4

(наименование потребителя)

по результатам проверки технической готовности объекта, расположенного по адресу:
ул. Мещеряковская д.50

(адрес объекта теплоснабжения)

к отопительному сезону 2022/2023 г.г.

ПО ТЕПЛОВОМУ ВВОДУ*

Испытания теплового ввода, находящегося в эксплуатационном обслуживании
потребителя, на плотность и прочность (подающий и обратный трубопроводы) на участке от
_____ до _____ были проведены
2022 г. самостоятельно/силами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по заявке
потребителя/не проведены (ненужное зачеркнуть).

Тепловой ввод выдержал гидравлические испытания на прочность и плотность на
_____ кгс/см².

Состояние изоляции теплового ввода _____.

*Заполняется в том случае, если тепловой ввод находится в эксплуатационном обслуживании потребителя.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ (ИТП)

Испытания оборудования ИТП, находящегося в эксплуатационном обслуживании
потребителя, на плотность и прочность были проведены 29.06 2022 г. на 10,0 кгс/см².

При испытании падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть)

Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП): да/нет (ненужное зачеркнуть).

Установлены манометры с пломбой 2022 г.

Подогреватели системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (ненужное зачеркнуть)
испытаны на _____ кгс/см². Промывка и чистка подогревателей выполнена/не выполнена (ненужное
зачеркнуть).

Состояние грязевиков (фильтров): удовлетворительное/неудовлетворительное/не проверялось
(ненужное зачеркнуть).

Наличие приборов учета: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ЦО)

Испытания системы ЦО потребителя на плотность и прочность были проведены
29.06 2022 г. на 6,0 кгс/см². При испытании системы ЦО падение давления
обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы ЦО проведена: гидравлическим/~~гидропневматическим~~ способом (ненужное
зачеркнуть).

Вода на сливе из системы ЦО по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему отопления настроен на давление 5,5

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» и ПР.)

Испытания системы вентиляции потребителя на плотность и прочность были проведены 202 г. на _____ кгс/см². При испытании системы вентиляции падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы вентиляции проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное зачеркнуть).

Вода на сливе из системы вентиляции по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему вентиляции настроен на давление _____

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителем представлен акт от 29.06.2022 г. об испытании системы горячего водоснабжения на плотность и прочность: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

1. Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию по состоянию на _____ составляет: _____

2. _____

3. _____

4. Замечания по предыдущим проверкам (уведомления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 202 г., от 202 г.) устранены в полном объеме: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Для подтверждения устранения замечаний предлагается осуществить повторный вызов представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 01.09.2022 г.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ВЫВОДЫ по результатам проверки технической готовности*

Теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к эксплуатации в отопительном сезоне 2022/2023 г.г.:

Да/нет/после устранения замечаний (ненужное зачеркнуть)

*Заполняется после всех указанных выше разделов акта.

07.07. 2022 г.

Заместитель начальника по работе с абонентами _____ эксплуатационного района

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

