

АКТ №430 от 31.08.2017.

согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 4 общеразвивающего вида Василеостровского района  
ГБДОУ детский сад № 4 Василеостровского района

### I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): Санкт-Петербург, улица Железноводская, дом 50, литера А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1971,6 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8 330 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, литер А.

Комитет по образованию, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*):

дошкольное образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. (Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет)

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. (Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет)

3. Присмотр и уход. (Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет)

4. Присмотр и уход. (Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 220 чел.

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
к месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4 Василеостровского района Коновалова Юлия Вячеславовна с одной стороны, и представитель общественной организации МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности № 30/07-1, выдана сроком с 07.07.2017г до 06.08.2017г, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный\*\*: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: **нет**
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, частично соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, частично соответствует О, С, Г, У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, частично соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: **да, соответствует Г, У; условно соответствует О, С; не соответствует К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, соответствует О, С, Г, У, К**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует Г, У; не соответствует О, С; недоступно К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У*: **нет**
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: **нет**  
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**  
 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**  
 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**  
 18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**  
 19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 общеразвивающего вида Василеостровского района расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Железноводская, дом 50, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, для категории «К» – недоступным в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Доступный вход осуществляется через транспортные ворота, перепад высоты отсутствует. Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С	При входе в здание входная площадка оборудована навесом. Имеется наружная лестница состоящая из шести ступеней, с поручнями не соответствующими нормативными требованиями. Нижняя ступень высотой более 0,15 м. Для категорий инвалидов лестница преодолима с сопровождением по необходимости	
2.2	К	Вход в здание не доступен для инвалидов на кресла-колясках до капитального ремонта или реконструкции здания. Отсутствует пандус на входном узле. Отсутствуют иные устройства помощи в преодолении наружных лестниц	



2.3	К, О, С, Г, У	У входного узла установлена кнопка вызова и информационная табличка для вызова сотрудника учреждения, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников	
2.4	О, С	Перепад высот в районе порога входной двери для категорий инвалидов доступен с сопровождением по необходимости	
2.5	О, С, Г, У	Приказом от 07.07. 2017 г. № 33 - ОД назначены сотрудники учреждения Богатчук Наталья Викторовна, Зуева Светлана Борисовна обеспечивающие сопровождение категорий инвалидов при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 07.07.2017 г.)	№ 33 – ОД от 07.07. 2017 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С	Ширина дверных проемов и коридоров, перепад высот внутри здания частично соответствует нормами правил для категорий инвалидов, доступно с сопровождением по необходимости	
3.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5.	№ 33 – ОД от 07.07. 2017 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Дверные проемы в кабинеты и зал частично соответствуют нормативным требованиям. Площадь помещения и подходы к различному оборудованию и мебели достаточны для индивидуального приема посетителей.	
4.2	О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.5.	№ 33 – ОД от 07.07. 2017 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С	Туалетная кабина расположена на первом этаже, имеет размеры не соответствующие нормативным требованиям, не оборудована опорными поручнями, тактильной информацией, крючками для костылей, системой тревожной сигнализации; частично доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	
5.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске туалетная кабина не оборудована и не доступна.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://ds4.voadm.gov.spb.ru">http://ds4.voadm.gov.spb.ru</a> размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к детскому саду от остановок наземного пассажирского транспорта и станции метро «Приморская» (схема); - версия для слабовидящих граждан; - информация о предоставляемых услугах; - информация о недоступности объекта для инвалидов категории К; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов	

		- информация об отсутствии инвалидной парковки	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	<i>К, О, С, Г, У</i>	Ближайшие к детскому саду остановка «Ул. Одоевского, 28» следующих видов общественного транспорта: - автобус № 41, № 42, № 128 Расстояние от остановок общественного транспорта до детского сада 350 метров. Ближайшая станция метро «Приморская». Расстояние 450 м Время движения пешком 5-7 минут	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	<i>О, К</i>	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют.	

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов предоставления услуги на Объекте, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Для обеспечения доступа в здание инвалидов на креслах-колясках, оборудовать входную площадку пандусом согласно нормам (СП 59.13330.2016, п.6.1.1; п.6.1.2)
2. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже согласно нормам (СП 59.13330.2016, п.6.3).
3. Согласовать с местным муниципалитетом парковочные места для инвалидов. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6x6,0м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП59.13330.2016, п.5.2)

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4  
Василеостровского района



/Коновалова Ю.В./

М.П.

Дата

Представитель Межрегиональной  
общественной организации  
«Ассоциация ветеранов,  
инвалидов и пенсионеров»



/Любимцев А.А./

М.П.

Дата